

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«29» июня 2023 г.
учётный № проверки 56230061000206692152



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-92-26, e-mail: oren@56.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 514/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: *Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению
«Детский сад № 47». ИНН 5609024504.*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения: *начальника ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного
Государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору)
Пасечного Александра Викторовича от 29.06.2023 № 514.*

Инспекционный визит проведен: *в период с «17» июля 2023 года - по «17» июля 2023 года.*

1) *старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской
области Коротковым Никитой Сергеевичем.*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен: *инспекционный визит по адресу:*

460019, Оренбургская область, город Оренбург, ул. Тепличная, д. 19.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий МДОАУ «Детский сад № 47» Цыбина Татьяна Михайловна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

*Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:*

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении

		требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности
1.	Ширина эвакуационных выходов их здания и групповых ячеек выполнены менее 1,2 м (фактически 0,70 – 0,87м.) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (МДОАУ « Детский сад № 47»)	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	17.04.2024
2.	Объект защиты (детский сад) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 не выделен в самостоятельный пожарный отсек при размещении в общественном здании иного класса функциональной пожарной опасности (поликлиника ГКБ №5).	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности», п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты.	17.04.2024
3.	В местах пересечения воздуховодами системы вентиляции противопожарных стен и перекрытий отсутствуют противопожарные клапаны.	ст. 4, 6, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности»	17.04.2024
4.	Не обеспечен подъезд к зданию детского сада со всех сторон	ст. 4, 6, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной опасности», п. 8.1 пп. «в» СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты.	17.04.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инженер ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Коротков Никита Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Предписание для исполнения получил (а):

Цобина Т. М., заверенный

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Трусов

(подпись)

«17» 07 2023 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

